

Baboszewo, dnia 28.09.2015 r.

RL.042.11.2015

Wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty z dnia 22.09.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na roboty budowlane pn. „Wykonanie instalacji zbiornikowych gazu płynnego oraz instalacji c.o. w budynku OSP w Draminie oraz w budynku świetlicy i w budynku garażu OSP w Woli Folwark (Gmina Baboszewo)”

Pytanie Zamawiającego:

Czy projektowany przez Państwa kocioł do wyżej wymienionych inwestycji ma być jednofunkcyjny bez zasobnika czy jednofunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiającego informuje, że do wyżej wymienionych inwestycji zastosowany ma być kocioł jednofunkcyjny bez zasobnika.

Wójt Gminy Baboszewo

mgr Tomasz Sobecki