

Baboszewo, 04.07.2017 r.

WYJAŚNIENIE Nr 1

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na "Dostawę materiałów wodociągowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie"

(zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w dniu 30.06.2017)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający – **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo** przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pozycji nr 1 Formularz ofertowy. Łącznik rurowy z zabezpieczeniem przed wysunięciem dn 200.

Czy chodzi o łącznik rurowy RR do rur PE i PVC dn 200 np. prod. Jafar nr kat 9123 czy o łącznik rurowy dn 200 (zakres 192-232) np. prod. Jafar nr kat. 9157?

Odpowiedź:

Łącznik rurowy z zabezpieczeniem przed wysunięciem dn 200 zakres średnicy zewnętrznej D_z 192-232 np. prod Jafar nr kat. 9157 lub równoważny Hawle, AVK

Dotyczy pozycji 9 Formularz ofertowy. Łącznik rurowy RR dn 80

Czy chodzi o łącznik rurowy dn 80 (zakres 84-107) np. prod.Jafar nr kat. 9151, czy o łącznik rurowy RR do rur PE i PVC dn 90 np. prod. Jafar nr kat. 9123?

Odpowiedź:

Łącznik rurowy RR do rur PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskającym rurę i zabezpieczeniem przed wysunięciem dn 80 np. prod Jafar nr kat. 9123 lub równoważny Hawle, AVK.

Dotyczy pozycji 10 Formularz ofertowy. Łącznik rurowy RR dn 100

Czy chodzi o łącznik rurowy dn 100 (zakres 106-132) np. prod.Jafar nr kat. 9151, czy o łącznik rurowy RR do rur PE i PVC dn 100 np. prod. Jafar nr kat. 9123?

Odpowiedź:

Łącznik rurowy RR do rur PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskającym rurę i zabezpieczeniem przed wysunięciem dn 100 np. prod Jafar nr kat. 9123 lub równoważny Hawle, AVK.

Dotyczy pozycji 38, 39 Formularz ofertowy. Kolana redukcyjne PE/PE dn 40/32, 50/40 nie występują. Czy wycenić kolana z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym?

Odpowiedź:

Kolano PE-GZ stal dn 50/40, 40/32 np. prod. Unidelta lub równoważny.

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
mgr Krzysztof Kruszewski