

Uchwała Nr XX.132.2020

Rady Gminy Baboszewo z dnia 20.08.2020 r.

w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody w miejscowości Dłużniewo, w związku z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t. j.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 t. j.) Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje

§ 1.

1. Uzgadnia się odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do pomnika przyrody - drzewo gatunku jesion wyniosły (*Fraxinus excelsior*), o obwodzie 405 cm, rosnącego w miejscowości Dłużniewo na działce nr 153, obręb Dłużniewo stanowiącej własność prywatną, uznanego za pomnik przyrody na podstawie Uchwały Nr IX.60.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 11 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 7686).

2. Odstępstwa od zakazów uzgadnia się w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. „Budowa drogi S7 odc. Pieńki - Płońsk”, która częściowo znajduje się w strefie ochronnej pomnika przyrody, obejmującej zgodnie z Uchwałą Nr IX.60.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 11 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 7686) zasięg korony i systemu korzeniowego (ok. 22 m). W strefie ochronnej pomnika przyrody znajdują się poniżej wymienione projektowane elementy:

- 1) Rów drogowy o szerokości 4,5 m i głębokości 1,9 m. Odległości poszczególnych elementów od krawędzi pnia drzewa są następujące: górna krawędź skarpy rowu - ok. 4 m, dno rowu - ok. 6,5 m, krawędź pobocza ok. 8,6 m. W ramach budowy zajdzie konieczność zdjęcia humusu na głębokość ok. 35 cm, wykonania wykopu pod pobocze i rów,



ukształtowania korpusu drogi i skarp rowu, ułożenia na poboczu nawierzchni z kruszywa, humusowania i wykonania obsiewu mieszkankami traw na skarpach;

- 2) Zjazd publiczny na działkę ew. nr 153 zlokalizowany w brzegowej partii strefy ochronnej pomnika przyrody. Odległości poszczególnych elementów projektowanej drogi dojazdowej do krawędzi pnia drzewa są następujące: dolna krawędź skarpy - ok. 8,8 m, jezdnia - ok. 10 m. W ramach budowy zajdzie konieczność usunięcia humusu pod koronę zjazdu na głębokość ok. 35 cm, wykonanie korpusu zjazdu, jezdnii bitumicznej i zatrawionych skarp ziemnych. Może również zajść potrzeba wykonania cięć technicznych w koronie drzewa w celu zachowania skrajni nad zjazdem publicznym.
- 3) Ogrodzenie drogi ekspresowej o wysokości 2,5 m w odległości około 3,3 m od pnia drzewa. Postawienie typowego ogrodzenia obejmuje wykonanie dołów \varnothing ok. 30 cm, głębokość 1,2 - 1,5 m pod słupki w rozstawie, co ok. 4 m (tj. ok. 6 szt. w zasięgu strefy ochronnej), wykonanie liniowego wykopu głębokości i szerokości ok. 30 cm w celu wkopania siatki ogrodzeniowej w grunt na głębokość 30 cm (w linii tej przebiegu zgodnie z planem sytuacyjnym), wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, umieszczenie słupków oraz rozpięcie siatki ogrodzeniowej wraz z zasypaniem siatki gruntem;
- 4) Latarnia zlokalizowana w projektowanym korpusie drogi S7 w odległości ok. 8,8 m od pnia drzewa (w skrajnej partii strefy ochronnej pomnika). Postawienie latarni obejmuje wykonanie dołu \varnothing ok. 60 cm, głębokość ok. 1,65 m pod fundament, wykonanie fundamentu betonowego, obsadzenie słupa latarni wys. 12 m. Może również zajść potrzeba wykonania cięć technicznych w koronie drzewa w celu umożliwienia wykonania robót do wysokości ok. 2 m powyżej latarni i 2 m na zewnątrz;
- 5) Słup ekranu akustycznego wysokości 6 m w odległości ok. 10 m od pnia drzewa (na skraju strefy ochronnej pomnika). Posadowienie słupa obejmuje osadzenie w istniejącym gruncie pała o średnicy 0,8 m i długości 7 m oraz zamontowanie słupa do fundamentu. Może również zajść potrzeba wykonania cięć technicznych w koronie drzewa w celu

umożliwienia wykonania robót do wysokości ok. 10 m ponad powierzchnią terenu oraz w odległości ok. 2 m od słupa ekranu.

W czasie prac nie jest przewidziana wycinka drzewa.

3. Podczas realizacji inwestycji celu publicznego nie obowiązują następujące zakazy:

- 1) Niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obiektu lub obszaru;
- 2) Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
- 3) Uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby wokół drzewa,
- 4) Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
- 5) Zmiany sposobu użytkowania ziemi w sąsiedztwie drzewa

§ 2.

Uzgodnienie odstępstw od zakazów określonych w § 1 następuje pod warunkiem zachowania określonych zasad realizacji inwestycji:

- 1) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych w obrębie pnia, korony i korzeni pomnika przyrody w sposób ręczny i pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. terenów zieleni, przy odsłonięciu wierzchniej warstwy gleby do 50 cm oraz oszczędzeniem korzeni powyżej 1cm średnicy a także przeprowadzenie kabla przeciskiem lub ręcznym wykopem wąskoprofilowym;
- 2) Zabezpieczenia pnia pomnika przyrody poprzez wykonanie osłony w formie odeskowania lub osłon z maty słomianej;
- 3) Niezwłocznego zabezpieczenia powierzchni powstałych ran i uszkodzeń pomnika przyrody preparatami impregnującymi;



- 4) Odstąpienie od usuwania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa, usuwania żywych korzeni, które nie kolidują z inwestycją oraz oszczędzeniem korzeni powyżej 1cm średnicy;
- 5) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie.

§ 3.

Uzgodnienie odstępstw od zakazów określonych w § 1 obowiązuje w okresie niezbędnym do realizacji inwestycji celu publicznego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baboszewo.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki



UZASADNIENIE

Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 t.j.). Stosownie do przepisów obowiązującej ustawy o ochronie przyrody rada gminy ustanawia pomniki, zdejmuje status pomników (art. 44 ust. 1, ust. 3), a także uzgadnia zakres prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody i realizacji celu publicznego (art. 45 ust. 2 pkt 1 i 2). Powyższe postępowanie następuje bez względu na mocy jakiego aktu prawa miejscowego pomnik przyrody został ustanowiony tzn. czy pomnik został ustanowiony rozporządzeniem wojewody, czy rady gminy. Przedmiotowe drzewo rośnie na terenie działki ewidencyjnej nr 153, obręb Dłużniewo. Jest to jesion wyniosły (*Fraxinus excelsior*) o obwodzie pnia 405 cm. W/w drzewo objęte zostało ochroną pomnikową na podstawie Uchwały nr IX.60.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 11.06.2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego nr 7686 z dnia 19.06.2019 r.). Potrzeba uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody powstała z uwagi na konieczność realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych.

Zgodnie z pismem STRABAG Sp. z o. o. (Lider) i STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o. (Partner) z dnia 15.04.2020 r. (data wpływu: 21.04.2020 r.) inwestycja polegająca na „Budowie drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk” częściowo znajduje się w strefie ochronnej pomnika przyrody obejmującej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baboszewo zasięg korony i systemu korzeniowego (ok. 22 m.). Decyzja ZRiD nr 116/SPEC/2019 zatwierdziła Projekt Budowlany ww. inwestycji i wnioskodawca nie ma możliwości wprowadzenia alternatywnych rozwiązań w rejonie chronionego obiektu. W strefie ochronnej pomnika przyrody znajdują się poniżej wymienione projektowane elementy:

- 1) Rów drogowy o szerokości 4,5 m i głębokości 1,9 m. Odległości poszczególnych elementów od krawędzi pnia drzewa są następujące: górna krawędź skarpy rowu - ok. 4 m, dno rowu - ok. 6,5 m, krawędź pobocza ok. 8,6 m. W ramach budowy zajdzie konieczność zdjęcia humusu na głębokość ok. 35 cm, wykonania wykopu pod pobocze i rów, ukształtowania korpusu



- drogi i skarp rowu, ułożenia na poboczu nawierzchni z kruszywa, humusowania i wykonania obsiewu mieszankami traw na skarpach;
- 2) Zjazd publiczny na działkę ew. nr 153 zlokalizowany w brzegowej partii strefy ochronnej pomnika przyrody. Odległości poszczególnych elementów projektowanej drogi dojazdowej do krawędzi pnia drzewa są następujące: dolna krawędź skarpy - ok. 8,8 m, jezdnia - ok. 10 m. W ramach budowy zajdzie konieczność usunięcia humusu pod koronę zjazdu na głębokość ok. 35 cm, wykonanie korpusu zjazdu, jezdni bitumicznej i zatrawionych skarp ziemnych. Może również zajść potrzeba wykonania cięć technicznych w koronie drzewa w celu zachowania skrajni nad zjazdem publicznym.
 - 3) Ogrodzenie drogi ekspresowej o wysokości 2,5 m w odległości około 3,3 m od pnia drzewa. Postawienie typowego ogrodzenia obejmuje wykonanie dołów \varnothing ok. 30 cm, głębokość 1,2 - 1,5 m pod słupki w rozstawie, co ok. 4 m (tj. ok. 6 szt. w zasięgu strefy ochronnej), wykonanie liniowego wykopu głębokości i szerokości ok. 30 cm w celu wkopania siatki ogrodzeniowej w grunt na głębokość 30 cm (w linii tej przebiegu zgodnie z planem sytuacyjnym), wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, umieszczenie słupków oraz rozpięcie siatki ogrodzeniowej wraz z zasypaniem siatki gruntem;
 - 4) Latarnia zlokalizowana w projektowanym korpusie drogi S7 w odległości ok. 8,8 m od pnia drzewa (w skrajnej partii strefy ochronnej pomnika). Postawienie latarni obejmuje wykonanie dołu \varnothing ok. 60 cm, głębokość ok 1,65 m pod fundament, wykonanie fundamentu betonowego, obsadzenie słupa latarni wys. 12 m. Może również zajść potrzeba wykonania cięć technicznych w koronie drzewa w celu umożliwienia wykonania robót do wysokości ok. 2 m powyżej latarni i 2 m na zewnątrz;
 - 5) Słup ekranu akustycznego wysokości 6 m w odległości ok. 10 m od pnia drzewa (na skraju strefy ochronnej pomnika). Posadowienie słupa obejmuje osadzenie w istniejącym gruncie pała o średnicy 0,8 m i długości 7 m oraz zamontowanie słupa do fundamentu. Może również zajść potrzeba wykonania cięć technicznych w koronie drzewa w celu umożliwienia wykonania robót do wysokości ok. 10 m ponad powierzchnią terenu oraz w odległości ok. 2 m od słupa ekranu.



W czasie prac nie jest przewidziana wycinka drzewa.

Uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody może nastąpić w drodze uchwały rady gminy, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu jej projektu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie. Następnie, uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki