



ZP.271.2.5.2023

Baboszewo, dnia 13 czerwca 2023 r.

Strona internetowa:

1) www.bip.gminababoszewo.pl

2) <https://gminababoszewo.ezamawiajacy.pl>

WYJAŚNIENIE Nr 1

dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na realizację zadania pn. **Dostawa artykułów elektrycznych dla potrzeb realizacji robót w zakresie poprawy dostępności w Szkole Podstawowej im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie i w Szkole Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu w ramach Projektu „DOSTĘPNA SZKOŁA”.**

1. Pytanie:

Oprawa plafonowa łazienkowa IP 54, kolor biały, kształt do uzgodnienia z zamawiającym na żarówki E 27. Czy Zamawiający może podać kształt oprawy lub/i orientacyjne wymiary?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia o minimalnej średnicy 50 cm.

2. Pytanie:

Oprawa oświetleniowa zewnętrzna LED 36W do montażu na słupie. Czy zamawiający może podać minimalną skuteczność świetlną oprawy w lumenach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia, którego minimalna skuteczność świetlna oprawy wynosi 5250 lm.

3. Pytanie:

Przewody izolowane jednożyłowe. Proszę o podanie koloru i przekroju przewodu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia kabla YKY3x2,5 mm² o długości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Pytanie:

Kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu YAKY 3x2,5 mm², 0,6/1 kV. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabla YKY 3x2,5 zamiast YAKY. Kable aluminiowe o tej ilości żył i przekroju nie są produkowane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie kabla YKY 3x2,5 mm² o długości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.

WÓJT

/-/

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski