

Baboszewo, dnia 28 września 2020 r.

ZP.271.1.15.2020

Strona internetowa

www.bip.gminababoszewo.pl

WYJAŚNIENIE Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843, ze zm.) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego ZP.271.1.15.2020 pn. „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Baboszewie**”.

Pytanie:

Czy do ocieplenia najwyżej położonych stropów konieczne jest zastosowanie wełny twardej w płytach? Wełna w rolce o tych samych parametrach cieplnych jest lżejsza i prawie trzykrotnie tańsza, jest więc ekonomicznie uzasadniona. Proszę o zajęcie stanowiska.

Odpowiedź:

Ocieplenia stropów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. z wełny mineralnej twardej w płytach.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Ryszard Balcerzak
Kierownik Biura Gospodarki Komunalnej