

ZWiK 7001.41.2020

Baboszewo dnia 25-XI-2020

Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo

WARUNKI TECHNICZNE NR 30/20

Dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeście

Włączenie: Projektowaną kanalizację sanitarną należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej -miejsce włączenia studnia o współrzędnych 112,38/111,04 znajdująca się na działce nr 84 w miejscowości Brzeście.

Materiał: Całą kanalizację sanitarną należy wykonać z rur kielichowych PVC \varnothing 200 mm i \varnothing 160 mm łączonych na typowe uszczelki pierścieniowe gumowe. Na sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować studnie kanalizacyjne typu PP lub PVC a w wyjątkowych przypadkach studnie z kręgów betonowych.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur PVC \varnothing 160 mm wraz z studniami kanalizacyjnymi.

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Kruszewski