

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

część 1 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzeście.”

1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzeście Samo zgodnie z warunkami technicznymi nr 30/20 z dnia 25 listopada 2020 r.. Założenia do projektowania (przewidywane długości uzbrojenia).

Kanalizacja sanitarna: ok. 200 m na działce nr ewid 47/17 w obrębie Brzeście, ok. 13 przyłączy do posesji,

2. Zakres rzeczowy obejmuje:

1) zaprojektowanie rozwiązania zapewniającego prawidłową pracę urządzeń kanalizacyjnych zaprojektowanych i istniejących.

2) uzyskanie zgody od właścicieli nieruchomości na realizację planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnego oświadczenia, po uprzednim ustaleniu przebiegu przyłącza kanalizacyjnego na mapie do celów projektowych.

3) opracowanie po podpisaniu umowy projektu koncepcyjnego (do zatwierdzenia przez Zamawiającego) - 1 egz.

4) opracowanie dokumentacji projektowej:

a) projekt budowlany i wykonawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

b) kosztorys inwestorski - 1 egz.

c) przedmiar robót - 1 egz.

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.

e) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)- 2 egz.

5) oprócz wersji papierowej całość dokumentacji ma być dostarczona na nośniku elektronicznym, wersja cyfrowa musi zawierać te same elementy co dokumentacja w formie papierowej. Rysunki, uzgodnienia i inne dokumenty należy zapisać w formacie pdf. Przedmiary należy dodatkowo zapisać z uniwersalnym rozszerzeniem (.ath).

6) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania oświadczeń właścicieli nieruchomości o zapoznaniu się z przebiegiem trasy sieci i zgodą na udostępnienie terenu na czas budowy sieci, na podstawie których Wójt Gminy Baboszewo złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.).

7) Zamawiający zaleca wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej z grawitacyjnym odprowadzeniem ścieków. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przydomowych (indywidualnych) pompowni ścieków tylko w sytuacji, gdy ze względu na lokalizację nie można zastosować odpływu grawitacyjnego.

TERMIN WYKONANIA – do 180 dni ~~od~~ podpisania umowy. Jako termin wykonania zamówienia, będzie uznany dzień, w którym Wykonawca dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia budowy sieci kanalizacyjnej wraz z kompletną dokumentacją projektową w wydziale architektoniczno-budowlanym starostwa powiatowego w Płońsku.


Z up. WÓJTA
mgr Robert Krysiak
Kierownik Biura Inwestycji i Infrastruktury Technicznej