



Baboszewo, dnia 24 sierpnia 2021 r.

Zamawiający:
GMINA BABOSZEWO
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo

ZP.271.1.10.2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.1.10.2021
pn. *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu.*

WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz.1129), Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (z zachowaniem terminu określonego w ust. 2 tj. nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert) i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://gminababoszewo.ezamawiajacy.pl/pn/gminababoszewo/demand/notice/public/36651/details>

oraz dodatkowo na stronie internetowej Zamawiającego

https://www.bip.gminababoszewo.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=125

Pytanie 1

Wnosimy o dopuszczenie do przetargu trawy spełniającej wymagania normy EN 15330-1:2013. Proponowana przez nas trawa dedykowana jest na boiska wielofunkcyjne. Proponowana trawa jest trawą gęściejszą, a tym samym zapewnia lepsze odbicie piłki, co jest niezwykle istotne dla dyscypliny tj. do piłki ręcznej, koszykówki i tenisa ziemnego. Pragniemy zauważyć, że opisane przez Zamawiającego parametry trawy syntetycznej wskazują na jednego producenta. Stąd też w celu poszerzenia konkurencyjności prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o poniższych parametrach:

Wysokość włókna prostego min.22mm

Wysokość całkowita trawy po skręceniu min. 13mm

Rodzaj włókna 100% polietylenowe, 100% monofilowe, kręcone, teksturyzowane,

Grubość włókna min. 160mikronów

Ilość pęczków min. 41.000/m²

Ilość włókien min 670.000/m²

Dtex pęczka min. 7300

Ciężar włókna min. 1300g/m²

Ciężar całkowity nawierzchni min 2800g/m²

Siła wyrywania pęczka przed i po starzeniu min.30N

Wytrzymałość łączenia klejonego przed i po starzeniu min. 98N/100mm

Kolor włókien zielony i niebieski

Wypełnienie: piasek kwarcowy

Linie wklejane w nawierzchnie

Trawa syntetyczna zostanie ułożona na macie e-layer wykonywanej in situ:

Grubość min. 15mm

Redukcja siły min. 45%

Proponowana przez nas nawierzchnia posiada następujące parametry:

- badanie akredytowanego i certyfikowanego instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych systemu nawierzchni (sztuczna trawa i mata elayer) oraz zgodność z normą EN 15330-1:2013,
 - kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej i podkładu e-layer poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
 - autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na Wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
 - aktualny atest PZH lub równoważny,
 - próbkę oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min. 25x20cm z metryką producenta.
- W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oferowanej trawy, gdyż nie spełnia wymagań minimalnych określonych w pkt 4.1 (tab. str.10) projektu budowlano-wykonawczego – zał. nr 11.1 do SWZ. Oferowana trawa nie spełnia następujących parametrów:

- Ilość pęczków min. 41 000/m² - **winno być min. 57 500 szt./m²**
- Ciężar włókna min. 1300g/m² – **winno być min. 1550 g/m²**
- Wytrzymałość łączenia klejonego przed i po starzeniu min. 98N/100mm – **winno być min. 190 N/100 mm**

Pytanie 2

Wśród dokumentów składanych wraz z ofertą Zamawiający wymaga m.in. „badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne”. Pragniemy zauważyć, że dokument ten odnosi się bowiem do nawierzchni z poliuretanu, która zawiera związki chemiczne, w tym klej. Nawierzchnia z trawy syntetycznej nie zawiera żadnych z w/w chemikali.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał w/w dokumentu dla trawy syntetycznej.

Odpowiedź:

Wymóg badania potwierdzającego bezpieczeństwo ekologiczne dotyczy wyłącznie nawierzchni poliuretanowej.

Przedłożony dokument winien potwierdzić, że oferowana nawierzchnia poliuretanowa nie przekracza maksymalnych ilości związków chemicznych określonych w pkt 4.2 (tab. str.12) projektu budowlano-wykonawczego – zał. nr 11.1 do SWZ.

WÓJT
/ - /

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski