

ZWiK 7001.16.2017

Baboszewo dnia 13-IV-2017

WARUNKI TECHNICZNE NR 11/17

Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo

Dotyczy przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej budynku OSP Baboszewo-(część budynku usługowo-gastronomiczna) przy ul. Jana i Antoniego Brodeckich 3-działka nr 607

Dane do zaprojektowania:

1. Zaprojektować indywidualną przepompownię ścieków z lokalizacją na działce 607. Ponadto przed przepompownią ścieków należy zaprojektować separator tłuszczu. Zbiornik przepompowni powinien odpowiadać ogólnym standardom i być odpowiednio zwymiarowany z uwzględnieniem zużycia wody w ilości (10-12 m³ miesięcznie) tak aby nie następowało zagniwanie ścieków spowodowane ich przetrzymywaniem. Przepompownia winna być wyposażona w jedną pompę pracującą w układzie automatycznym sterowana pływakiem, wraz z zaworem zwrotnym oraz kulowym. Podłączenie elektryczne przepompowni zalicznikowe z zabezpieczeniem pompy wyłącznikiem nadprądowym.
2. Od przepompowni ścieków zaprojektować przewód tłoczny z rur PEHD min. Ø 50. Na odcinku utwardzonym z kostki brukowej przewód tłoczny ułożyć w rurze osłonowej metodą bezrozkopową. Przed włączeniem do kanalizacji grawitacyjnej-miejsce włączenia studnia na przyłączy kanalizacji sanitarnej o współrzędnych 107,39/106,20 zaprojektować studnię rozprężną. W przypadku zaprojektowania przewody tłoczne przy minimalnym dopuszczanym przykryciu należy przewidzieć docieplenie np. pianobetonem.
3. W przypadku kolizji przyłącza kanalizacyjnego z ubrojeniami podziemnymi należy uzgodnić z właścicielami lub eksploataitorami sieci przebieg nowoprojektowanego przyłącza kanalizacyjnego.
4. Na wybudowanym uzbrojeniu w wykopie ułożyć taśmę PVC z wkładką metalową.
5. Wykonane przyłącze podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
6. Powyższe warunki ważne są przez okres dwóch lat od daty ich wydania.


KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
mgr Krzysztof Kruszewski