

Baboszewo, dnia 22 maja 2019 r.

ZP.271.1.4.2019

Strona internetowa

www.bip.gminababoszewo.pl

W Y J A Ś N I E N I E Nr 2

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018, poz. 1986 ze zm.) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego ZP.271.1.4.2019 na wykonanie usług projektowych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Baboszewo – część 3 pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych**”.

1. Czy każda z pięciu projektowanych dróg ma mieć przekrój szlakowy (bez krawężnika) z odwodnieniem do rowów otwartych?
2. Czy w którymś przypadku przewidywane jest zbieranie wód opadowych do zbiornika retencyjnego?
3. Czy ostatnie zadanie: Zadanie 5 - DG Nr 300185W Rybitwy przez wieś - 360m - można by było realizować trybem ZRID?

1. Czy każda z pięciu projektowanych dróg ma mieć przekrój szlakowy (bez krawężnika) z odwodnieniem do rowów otwartych?

Odpowiedź:

Każda z pięciu projektowanych dróg ma mieć przekrój szlakowy z poboczeniami (bez krawężników) i ewentualnym odwodnieniem do rowów otwartych.

2. Czy w którymś przypadku przewidywane jest zbieranie wód opadowych do zbiornika retencyjnego?

Odpowiedź:

Nie jest przewidywane zbieranie wód opadowych do zbiornika retencyjnego.

3. Czy ostatnie zadanie: Zadanie 5 - DG Nr 300185W Rybitwy przez wieś - 360m - można by było realizować trybem ZRID?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje realizowania trybem ZRID zadanie 5 - DG Nr 300185W Rybitwy przez wieś – 360 m. Szerokość istniejącego pasa jest wystarczająca do zaprojektowania drogi gminnej klasy D.

Z up. Wójta


mgr Wojciech Wolder
sekretarz Gminy