



GMINA BABOSZEWO

09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A

Regon 130378054

NIP 5671790440

ZP.271.1.6.2020



Baboszewo, dnia 23 lipca 2020 r.



STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJCEGO
www.bip.gminababoszewo.pl

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz.1843 ze zm.) informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271.1.6.2020 na **budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Baboszewo** w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii” w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 5 złożoną przez JFC Polska Sp. z o.o., Karpin, ul. Białostocka 1, 05-252 Dąbrówka.

1. Zestawienie złożonych ofert:

Numer oferty	Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy oraz siedziba albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy	Punktacja przyznana ofercie w kryterium:		Łączna punktacja
		CENA (60%)	WARUNKI SERWISU (40%)	
1	2	3	4	5
1	EKOFIRMA Przemysław Gruszka ul. L. Waryńskiego 18A; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	OFERTA ODRZUCONA		
2	EMKAN-PRO Krzysztof Murawski, Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów	OFERTA ODRZUCONA		
3	EURO-POL Tomasz Mierzejewski, 07-410 Ostrołęka, ul. Dobrzańskiego 19/6	OFERTA ODRZUCONA		
4	Spółka Budowlano-Handlowa „SMOLBUD” s.c. Smolny Grzegorz, Smolna Alicja ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 1; 86-230 Lisewo	60,00	30,00	90,00
5	JFC Polska Sp. z o.o. Karpin, ul. Białostocka 1; 05-252 Dąbrówka	58,33	40,00	98,43
6	Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki ,ul. Botaniczna 25A; 87-800 Włocławek	52,90	40,00	92,90


Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 6 ofert.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez **JFC Polska Sp. z o.o.**, Karpin, ul. Białostocka 1, 05-252 Dąbrówka, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zamówienia. Oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlega odrzuceniu.

2. Uzasadnienie odrzucenia ofert:

Numer oferty	Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy oraz siedziba albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia oferty
1	2	3
1	EKOFIRMA Przemysław Gruszka ul. L. Waryńskiego 18A; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Uzasadnienie prawne: Art.89 ust.1 pkt 7a) ustawy Pzp Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
2	EMKAN-PRO Krzysztof Murawski, Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów	Uzasadnienie prawne: Art.89 ust.1 pkt 7a) ustawy Pzp Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Oferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków dla 1-5 RLM nie spełniają wymogu równoważności, o którym mowa w pkt.3.5 SIWZ. Zamawiający wymagał, aby zbiorniki dla 1-5 RLM były strukturalne min. 2 warstwowe.
3	EURO-POL Tomasz Mierzejewski, 07-410 Ostrołęka, ul. Dobrzańskiego 19/6	Uzasadnienie prawne: Art.89 ust.1 pkt 7a) ustawy Pzp Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Oferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków nie spełniają wymogu równoważności, o którym mowa w pkt.3.5 SIWZ. Zamawiający wymagał, aby oczyszczalnie ścieków miały osadnik wstępny. Wykonawca zaoferował oczyszczalnie przepływowe bez osadników wstępnych. Ponadto Zamawiający wymagał, aby przydomowe oczyszczalnie ścieków dla 6-12 RLM były wykonane technologii złożeń obrotowych. Zaoferowana przez Wykonawcę technologia oczyszczania ścieków nie jest równoważna technologii zaprojektowanej.

Z up. Wólta

mgr Wojciech Wolder
Sekretarz Gminy