

Baboszewo, dnia 20 lipca 2016

OA i ZP.271.PN.10.2016

Strona internetowa

www.ugbaboszewo.bip.org.pl

WYJAŚNIENIE Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2015, poz.2164 ze zmianami) przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniem dotyczącym przetargu nieograniczonego OA i ZP.271.PN.5102016 ogłoszonego przez Gminę Baboszewo (pow. płoński) **na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.**

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, żeby wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy opisany w pkt 10 ppkt 1.5 „Formularza charakterystyki technicznej i wyposażenia”, posiadał aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej (CNBOP), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 85 z 27.04.2010)

Odpowiedź

TAK – Zamawiający wymaga, aby agregat wodno – pianowy posiadał aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej (CNBOP),

Pytanie 2

Czy Zamawiający określi minimalną wydajność wodną agregatu gaśniczego, który ma być zamontowany w samochodzie (litry na minutę)?

Odpowiedz

Agregat gaśniczy o wydajności min. 50 litrów na minutę przy ciśnieniu 40 bar.

Z up. WÓJTA

mgr Beata Wiechowska
Sekretarz Gminy