

Baboszewo, dnia 05 lutego 2020 r.

ZP.271.1.1.2020

Strona internetowa

www.bip.gminababoszewo.pl

WYJAŚNIENIE Nr 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego ZP.271.1.1.2020 pn. „Dostawa materiałów budowlanych – część I”

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany parametrów styropianu z EPS 150 na EPS 100 ze względu na technologię wytwarzania regionalnego dostawcy?

Wyżej wymieniony styropian nadal będzie posiadał współczynnik przenikalności 0,35

Odpowiedź:

Po uzyskaniu opinii projektanta Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na styropian płaski o gr. 25 cm i styropian klinowy (spadkowy) gr.8-30cm) o mniejszej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne tj. **EPS100** przy zachowaniu współczynnika przewodzenia ciepła λ 0,035.

Z up. Wólta


mgr Wojciech Wolder
sekretarz Gminy